



WE SERVE TO SAVE

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી

બ્લોક નં.૧૩, ત્રીજો માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.

ઈ-મેલ: dir.sfps@gmail.com, ટેલિફોન નં.૦૭૯-૨૩૨-૫૭૦૨૨/૨૩/૪૦.

ક્રમાંક: સફસ/ફન- ૮૫.૧/૬૭૮ /૨૦૨૧

તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧

વિષય:- ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ ઇશ્યુ કરવા બાબત સ્પષ્ટતા થવા બાબત.

પરિપત્ર:-

સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક (સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચિ મુજબનાં બિલ્ડીંગો માટે નિયમ -૨૩(૧) ની જોગવાઈ મુજબ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ (ફાયર NOC) ઇશ્યુ કરવાની જોગવાઈ થયેલી છે. વખતોવખત રાજ્યના રીજીયનલ ફાયર ઓફીસર/ચીફ ફાયર ઓફીસર સાથે મીટીંગો દરમિયાન ક્ષેત્રિય કક્ષાએ કામગીરી દરમિયાન ફાયર NOC ઇશ્યુ કરવા મામલે અમૂક મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે. જેથી આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી બને છે.

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનાં કિસ્સામાં જે ગુજરાત અગ્નિ નિવારણ અને જીવન સુરક્ષા ઉપાય વિષયક(સુધારા) નિયમો, ૨૦૨૧ ની ત્રીજી અનુસૂચીમાં જણાવ્યાનુસાર ૯ મી ઉંચાઈ અને/ અથવા ૫૦૦ચો.મી. કોઈ એક કે વધુ માળનાં ક્ષેત્રફળથી ઓછાં ઉંચાઈ/ક્ષેત્રફળનાં કિસ્સામાં શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ લેવાની જોગવાઈ સંદર્ભે વિશેષ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે, જે શૈક્ષણિક સંસ્થા ૯ મીટર કે તેથી વધુ ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેમજ એમા જો બેઝમેન્ટ હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ ૨૦૦ ચો.મીથી વધુ હોય તેવા કિસ્સામાં જ સંબંધિત ફાયર અધિકારી પાસેથી જ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ નિયમોનુસાર મેળવવાનું રહે છે. આ સિવાયના કિસ્સાઓમાં કે જેમાં શૈક્ષણિક સંસ્થા કે જેની ઉંચાઈ ૯ મીટરથી ઓછી હોય તેવા કિસ્સામાં ફ્લોર એરિયા ધ્યાને લીધા સિવાય એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે ફાયર-સેફ્ટી અંગેની જરૂરી વ્યવસ્થા શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા કરી એ મતલબનું સેલ્ફ સર્ટીફિકેશન કરી એવું સર્ટીફિકેટ મંજૂરી આપનાર ઓથોરીટીને મોકલી આપવાનું રહેશે. આ ૯ (નવ) મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ વાળી તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે આ સાથે સામેલ ચેક લીસ્ટ મુજબની વ્યવસ્થા કરી શૈક્ષણિક સંસ્થાનાં સંચાલકે પ્રમાણપત્ર સહ શૈક્ષણિક સંસ્થાને મંજૂરી આપનાર

ઓથોરીટીને મોકલી આપવાની રહે છે. દરેક જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગનાં નિરીક્ષકશ્રી કે અન્ય અધિકૃત અધિકારી દ્વારા પણ આ ચેક લીસ્ટ મુજબ વખતો-વખત ચકાસણી કરવાની રહેશે.


નિયામક

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ,
ગાંધીનગર.

નકલ સવિનય રવાના-

1. અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
2. અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
3. સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
4. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર.
5. કમિશ્નરશ્રી(શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ), ગાંધીનગર.
6. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાંધીનગર.
7. નિયામકશ્રી, ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર.
8. કમિશ્નરશ્રી, મ્યુનિસિપાલીટીઝ એકમીનીસ્ટ્રેશનની કચેરી, ગાંધીનગર.
9. કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલીકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.
10. રીજીયોનલ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરશ્રી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ.

નકલ રવાના:-

1. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, તમામ.
2. રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસરશ્રી, વડોદરા, ગાંધીધામ, રાજકોટ, ગાંધીનગર, સુરત.
3. ચીફ ફાયર ઓફિસરશ્રી, મહાનગરપાલિકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.

ચેક લીસ્ટ

૯ મીટર કે ૯ મીટર કરતા ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ની
ઈમારતોમાં લઘુત્તમ ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા કરવા બાબત.

૧. જે માત્ર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ધરાવતી શૈક્ષણિક ઈમારતો

ક્રમ નં	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટીંગ્વિશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ - ૪.૫ k.g. Type Co, Fire Extinguishers, ૨ - ૬ k.g. ABC Type Fire Extinguishers

૨. જે માત્ર ૯ મીટરથી ઓછી ઉંચાઈ ધરાવતી હોય તેવી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર + પ્રથમ માળ અને
ગ્રાઉન્ડ + પ્રથમ + બીજો માળ ધરાવતી શૈક્ષણિક ઈમારતો.

ક્રમ નં	ટાઈપ ઓફ ફાયર પ્રોટેક્શન	જરૂરીયાત
૧	ફાયર એક્સ્ટીંગ્વિશર	દરેક માળ ઉપર બે નંગ(દરેક ૧૦૦૦ ચો.મી.માં) જેમાં ૧ - ૪.૫ k.g. Type Co, Fire Extinguishers, ૨ - ૬ k.g. ABC Type Fire Extinguishers
૨	હોઝ-રીલ હોઝ એસમ્બલી	દરેક માળે ૧૦૦૦ ચો.મી. વિસ્તારે એક પ્રમાણે
૩	પાણીની ટાંકી(ટેરેસ લેવલ)	૧૦૦૦૦ લિટર
૪	ફાયર પમ્પ(ટેરેસ લેવલ)	૪૫૦ એલ.પી.એમ. કેપેસિટી નો ઇલેક્ટ્રિક પમ્પ



WE SERVE TO SAVE
રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરી
બ્લોક નં. ૧૩, ત્રીજો માળ, ડૉ. ગુપ્તરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
ઈમેલ: dir-sfps-gna@gujarat.gov.in, ટેલીફોન નં. ૦૭૯૨૩૨-૫૭૦૨૨



રાજ્યમાં આવેલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના કિરસાઓમાં ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ માટે માર્ગદર્શન કરવા બાબત,

પરીપત્ર:

ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેઝર્સ રુલ્સ, ૨૦૨૧ના થર્ડ રીવ્યુલ તેમજ નેશનલ બિલ્ડીંગ કોડ ભાગ-૪ ની કલમ ૧.૨b). ૧). અને ૨). અનુસાર ૯ મીટર કે તેથી વધારે ઊંચાઈ ધરાવતા અથવા એક કે વધારે ફ્લોર ઉપર ૫૦૦ ચો.મી. ક્ષેત્રફળ ધરાવતા શૈક્ષણિક હેતુસરના બિલ્ડીંગને ફાયર પ્રોટેક્શનની જોગવાઈ લાગુ પડે છે. તેમજ આવી ઇમારતો માટે સ્થાનિક ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસના ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટની લેવાની અને લીધેલ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટને રિન્યુઅલ કરવાની જરૂર રહે છે.

આ સિવાયનાં ઊંચાઈમાં ૯ મીટરથી ઓછા અથવા ક્ષેત્રફળમાં ૫૦૦ ચો.મી. થી નાના શૈક્ષણિક હેતુસરનાં બિલ્ડીંગ માટે સ્થાનિક ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસનાં ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટની જરૂર રહેતી નથી. આવા બિલ્ડીંગ માટે શાળાનાં સંચાલકોએ બી.આઈ.એસ. કોડ: ૨૧૮૦ અનુસાર પોઈન્ટલ ફાયર એક્સટિન્ગ્યુશર રાખી સેલ્ફ સર્ટિફાઈ કરવાનું રહેશે.

(નલિનકુમાર આર.ચોધરી)

નિયામક

રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓ, ગાંધીનગર

પ્રતિ,

- જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, તમામ.
- ચીફ ફાયર ઓફિસરશ્રી, ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા.
- ચીફ ફાયર ઓફિસરશ્રી, જીફ્ટ સીટી, ગાંધીનગર.
- રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસરશ્રી, રીજીયોનલ ફાયર ઓફિસ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ.

બકલ સચિવન્ય રવાના:

- અગ્ર સચિવશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
- અગ્ર સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
- સચિવશ્રી, શિક્ષણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
- ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરશ્રી, ગાંધીનગર.
- કમિશ્નરશ્રી (શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ), ગાંધીનગર.
- પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી, ગાંધીનગર.
- નિયામકશ્રી, ટેકનિકલ શિક્ષણની કચેરી, ગાંધીનગર.
- કમિશ્નરશ્રી, મ્યુનિસિપાલિટીઝ એકમીનીટ્રેશનની કચેરી, ગાંધીનગર.
- કમિશ્નરશ્રી, મહાનગરપાલિકા- અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર.
- પ્રાદેશિક કમિશ્નરશ્રી, પ્રાદેશિક નગરપાલિકાઓની કચેરી, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ ઝોન.
- નાયબ સચિવશ્રી(લ-૧), શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
- ફાયર એકવાઈઝરશ્રી, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર.
- સિલેક્ટ ફાઇલે.

Signature Not Verified

Signed by: Nalin Kumar Revabhai
Chaudhary
Director
Date: 2024.07.20 14:33:52
+05:30

File No: DSFPS/Pol/e-file/319/2024/0058/Admin

Approved By: Director, Fire, DSFPS

Open the document in Adobe Acrobat DC to verify the E-sign



Scanned by CamScanner